



Doc. No.
033/03/2023

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Fecha:
03/03/2023

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras y Contrataciones

Yo, Alexi Martínez Olivo, en mi calidad de Director Financiero de este Tribunal Superior Electoral,

CERTIFICO:

Que este Tribunal Superior Electoral, cuenta con la debida apropiación de fondos en el presupuesto del año 2023, para la contratación que se especifica en el expediente No. **TSE-027-2023**, detallado a continuación:

Unidad Requiriente	Código	Descripción	Precio Estimado RD\$
Dirección de Tecnología de la Información	46191608	Servicio de adecuación de sistema de incendio para Data Center. Debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: • 4 Detectores de humo convencional de 2 hilos y el Re-Alambrado del mismo 2 para debajo del piso técnico y 2 en el techo. • Los accesorios para la conexión de tuberías existente hasta descargar en el techo y el piso. • Techo SCH-40 en 1". • Falso Piso SCH-40 en 1/2". • Instalación de pared perimetral en fibrocemento para el centro de datos. • Suministro e instalación de paneles de plafón modular 2x2 retardantes al fuego mínimo 90 minutos. • Aplicación de pintura retardante al fuego en el perímetro interno del cuarto del centro de datos. • Suministro e instalación de puerta cortafuego con retardo mínimo de 90 minutos con barra antipático. 5 años de garantía. • Sistema de seguridad y monitoreo ambiental con 1 una cámara, 1 detector de humo, 2 sensores de puerta, 1 detector de líquidos, 2 sensores de temperatura y humedad, conexión a la red, envío de notificaciones vía correo electrónico, gestionable vía local y cloud. Capacidad para integrar cámaras y señales vía contacto seco. Incluir instalación y puesta en marcha. • Mano de Obra Instalación Mano de Obra Trabajos Rehabilitación Sistema. Eliminar Detectores en techo (2) y habilitar (2) restantes. Instalación de Detectores en Falso piso. Modificación Tubería mecánica para subir a piso técnico. Confección tubería en 1/2" para falso piso. Mover soportería Tanque ECARO-25. Ecaro-25 Reset Too • Switch de Mantenimiento. • Mantenimiento preventivo Mínimo un año. 1. El adjudicado tiene que entregar documento que certifique la veracidad de autenticidad de los artículos instalados. 2. El adjudicado tiene que tener en cuenta el movimiento del panel de incendios existente. 3. El adjudicado debe prever cualquier movimiento o traslado de equipos que pueda requerir a la hora de realizar el trabajo.	RD\$1,400,660.00

Total General: RD\$1,400,660.00



Doc. No.
033/03/2023

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Fecha:
03/03/2023

Total general: Un Millón Cuatrocientos Mil Seiscientos Sesenta Pesos Dominicanos con 00/100.

Procedimiento: El procedimiento a utilizar es **Compra Menor**, para que conste, firmo la presente certificación.

Alexi Martínez Olivo
Director Financiero

