

**TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
(TSE)**



**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL TSE
(DIRIGIDO A MIPYMES)**

**COMPRA MENOR
TSE-CCC-CM-15-110 2023**

**ACLARACIONES Y RESPUESTAS A SOLICITUDES Y
PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS INTERESADOS**

**Santo Domingo
6 de junio, 2023**

ACLARACIONES Y RESPUESTAS A SOLICITUDES Y PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE COMPRA MENOR

Pregunta No. 1

¿Los equipos llevan palometas o bases de hierro?

Respuesta No. 1

Todos los equipos de Aires Split llevan Palometas y el Fan Coil base de hierros.

Pregunta No. 2

¿Hay que hacer desinstalación?

Respuesta No. 2

En el Lote 2, llevan desinstalación los ítems 2 y 3, serian 3 desinstalaciones.

Pregunta No. 3


¿En qué niveles deben ser instalados los equipos?


Respuesta No. 3

- *En el Lote 1: Ítem 1 y 2 están ubicados en el 5to.piso de la Oficina TSE-Santiago.*
- *En el Lote 2: Ítem 1 está ubicado en 1er.piso de Rectificación, Ítem 2 y Ítem 3 está ubicado en 2do.piso.*


Sergio Ramón Roque Marchena
Perito




Antonio R. Matos González
Perito


Edwin Manuel Rosario Rosario
Perito