



REPUBLICA DOMINICANA
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Santo Domingo, D.N.
7 de septiembre del 2023.

Señores:

Comité de Compras y Contrataciones
Tribunal Superior Electoral.

Vía: **Mag. Fernando Fernández Cruz**

Juez titular, Presidente del Comité de Compras y Contrataciones
en representación del Magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo
Presidente del Tribunal Superior Electoral.

Asunto: Informe de recepción expediente No.TSE-CCC-CM-15-110-2023, ORDEN NO.
PTSE-23-00170, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
PARA OFICINAS DEL TSE (DIRIGIDO A MIPYMES) READJUDICACIÓN.

Distinguido Licenciado:

Para su conocimiento y fines de lugar, el día jueves 24 de agosto, se realizó la recepción de los aires acondicionados pertenecientes a la orden PTSE-23-00170, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL TSE (DIRIGIDO A MIPYMES) READJUDICACIÓN, con relación al Lote 1 tenemos las siguientes observaciones:

- **Adquisición e instalación de aire Fancoil (Ítem 1):** El oferente nos informó que no tenía disponible el equipo tipo Fan Coil, tal y como lo presento en su propuesta y que enviaría una nueva propuesta para subsanar la falta.
- **Adquisición e instalación de aire Split (Ítem 2):** Aire acondicionado presentado tenía la eficiencia por encima de lo solicitado por tanto cumple con lo solicitado.

En fecha 31 de agosto el oferente procedió a enviar vía correo electrónico su nueva propuesta, la cual presentaba lo siguiente: (ver correo anexo).

OPCIÓN 1.

Instalación de Mini Split **AirMax 12,000 SEER 20**, eficiencia superior al pliego.
Instalación de Fancoil **Innovair 4 toneladas 48,000 btuh SEER 18**
Igualdad de costo de la propuesta económica.

OPCIÓN 2.

Instalación de Mini Split **AirMax 12,000 SEER 20**, eficiencia superior al pliego.
Instalación de Fancoil **Innovair 5 toneladas 60,000 btuh SEER 20.**
Costo adicional de RD\$ 46,000.00.





En fecha 1 de septiembre los peritos procedimos a evaluar la oferta enviada, llegando a las siguientes conclusiones:

- **Opción 1:**
 - **Ítem 1:** Fan Coil con Eficiencia inferior a lo solicitado, por tanto, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
 - **Ítem 2:** Aire Split con Eficiencia superior a lo solicitado, por tanto, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
- **Opción 2:**
 - **Ítem 1:** Fan Coil con Eficiencia y Capacidad superior a lo solicitado, por lo que presenta un incremento en costo de RD\$46,000.00, por tanto, el mismo no cumple con la parte económica establecida en la orden de servicio.
 - **Ítem 2:** Aire Split con Eficiencia superior a lo solicitado, por tanto, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De acuerdo a lo ofertado por la empresa FPG Electromecánica, informamos que la oferta, No *cumple* con los requisitos y requerimientos pedidos en la orden de servicio, por tanto, consideramos que su propuesta No cumple a cabalidad para los fines requeridos

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los siete (7) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).


Ing. Antonio Rhadames Matos
Perito


Juan Y. Burgos
Perito


Ing. Pedro Reinoso Alvarado
Perito

Sergio Ramon Roque Marchena

De: Pedro P. Reinoso Alvarado
Enviado el: jueves, 7 de septiembre de 2023 8:25 a. m.
Para: Sergio Ramon Roque Marchena
Asunto: RV: SISTEMA DE CLIMATIZACION TSE

De: Cinthya F. Montes de Oca Jimenez <cinthya.montesdeoca@tse.do>
Enviado el: Thursday, August 31, 2023 12:45 PM
Para: Pedro P. Reinoso Alvarado <pedro.reinoso@tse.do>
Asunto: RV: SISTEMA DE CLIMATIZACION TSE

Saludos,

De: Gabriel A. Gabriel M. <ggabriel@fpgelectromecanica.com>
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 12:35
Para: Departamento de Compras y Contrataciones <compras@tse.do>; Omar Andres Jimenez Soto <omar.jimenez@tse.do>
CC: Osias Félix De León <ofeliz@fpgelectromecanica.com>
Asunto: SISTEMA DE CLIMATIZACION TSE

Buenas,

En seguimiento a lo conversado adjunto las opciones disponible en el mercado,

OPCIÓN 1.

Instalación de Mini Split **AirMax 12,000 SEER 20**, eficiencia superior al pliego.
Instalación de Fancoil Innovair 4 toneladas **48,000 btuh SEER 18**
Igualdad de costo de la propuesta económica.

OPCIÓN 2.

Instalación de Mini Split **AirMax 12,000 SEER 20**, eficiencia superior al pliego.
Instalación de Fancoil Innovair 5 toneladas **60,000 btuh SEER 20**
Costo adicional de RD\$ 46,000.00

Favor indicarnos cuál opciones se adapta a sus necesidades para poder proceder,

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradeciendo su atención, se despide,

Atentamente,

Gabriel A. Gabriel M.

Gerente

FPG ELECTROMECHANICA, S.R.L.

Cel: [809-846-5724](tel:809-846-5724)

Email: Ggabriel@fpgelectromecanica.com



Cinthya Montes de Oca

Analista II

Departamento de Compras y Contrataciones

T: 809-535-0075 ext:5085

C:



Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. ¡Cuidemos el medio ambiente!



Pedro P. Reinoso Alvarado

Encargado

Departamento de Servicios Generales

T: 809-535-0075 ext:5089

C:



Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. ¡Cuidemos el medio ambiente!