

Santo Domingo, D.N.  
25 de septiembre 2023



## CIRCULAR


Referencia: TSE-CCC-CM-21-188-2023

### **Adquisición de UPS para ser instalado en la Oficinas de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago.**

Mediante la presente circular informamos las preguntas y respuestas realizadas por los interesados en participar en el proceso de Compra menor de referencia núm.: TSE-CCC-CM-21-188-2023, para la Adquisición de UPS para ser instalado en la Oficinas de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago.

Las preguntas y respuestas del presente proceso se especifican en el siguiente cuadro:

No. pregunta	Fecha solicitud	Consulta	Respuesta
1	21/09/2023	De acuerdo a las especificaciones técnicas se requiere instalación y materiales requeridos, la pregunta el TSE proveerá la caja de Brakers y/o Bypass externo o debe incluirlo el oferente?	El TSE sólo suministrará la caja de bracker de distribución interna de las líneas de alimentación, en ese sentido, el adjudicado debe prever cualquier material adicional necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de dicho equipo monofásico, según numeral 3 "Descripción de los bienes y/o servicios" estipulado en las Especificaciones Técnicas.
2	21/09/2023	Para poder dimensionar la instalación favor indicar que distancia hay entre las facilidades eléctricas y el UPS	La distancia aproximada es de 10 pies.

3	21/09/2023	Pueden proveer foto y / o video donde ser instalado el equipo UPS para fines de confirmar que materiales se necesitarían?	Foto del lugar de instalación y caja de bracker de distribución interna. 
---	------------	---	---

+

