# TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Santo Domingo, D.N.
3 de octubre del 2023

Señores:
**Comité de Compras y Contrataciones**
Tribunal Superior Electoral

Vía: **Mag. Fernando Fernández Cruz**
Juez titular
Presidente representante del Comité de Compras y Contrataciones.
Su despacho.

Asunto: Informe de evaluación técnica proceso núm. **TSE-CCC-CM-21-188-2023** Adquisición de UPS para ser instalado en la Oficinas de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago.

**Anexo:** **a) Formulario de Evaluación Técnica.**

Distinguido Magistrado:

El presente informe tiene por objeto presentar al Comité de Compras y Contrataciones del TSE los siguientes aspectos:

- Exponer en detalles los resultados de la evaluación a las propuestas técnicas de los oferentes.
- Destacar las observaciones surgidas en el desarrollo del proceso.

GG

Para el presente proceso de Compra Menor, el equipo de peritos recibió de la analista de compras Cinthya F. Montes de Oca Jimenez del TSE, cuatro (4) expedientes de los proveedores que presentaron ofertas para los ítems solicitados en el proceso de **TSE-CCC-CM-21-188-2023** Adquisición de UPS para ser instalado en la Oficinas de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago. En esta etapa se procedió a evaluar la documentación técnica, revisión de credenciales y documentos de referencias del oferente.

En el marco del proceso de Compra Menor núm. **TSE-CCC-CM-21-188-2023** Adquisición de UPS para ser instalado en la Oficinas de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago, quedaron designados como peritos evaluadores los señores: *Alejandro Emmanuel Santos De los Santos* cédula de identidad y electoral No. **001-1803503-9**, Director, de la Dirección de Tecnología de la Información, *Gerardo Daniel Guzmán Rosario* cédula de identidad y electoral No. **402-0055477-8**, Encargado de Operaciones TIC, de la Dirección de Tecnología de la Información, *Edward Antonio Vásquez Rivera*, cédula de identidad y electoral No. **001-1732542-3**, Encargado de Administración del Servicio TIC, de la Dirección de Tecnología de la Información.

Los peritos designados han procedido a evaluar la documentación técnica de presentada por los siguientes oferentes:

1. **CRITICAL POWER, SRL.**
2. **RC TECHNOLOGY, SRL.**
3. **CECOMSA, SRL.**
4. **CECOM, SAS**

**POR CUANTO:** los resultados de las evaluaciones de las propuestas técnicas presentadas por los oferentes participante fueron determinados de acuerdo a los criterios y métodos indicados en el Pliego de Condiciones elaborado a tal efecto.

**POR CUANTO:** se incluye en la evaluación de las propuestas técnicas el análisis y la validación de la oferta.

**POR CUANTO:** el desglose y componente de las propuestas técnicas recibidas y evaluadas se detallan más adelante.

**POR CUANTO:** considerando necesario aclarar que todo el proceso de evaluación de la carpeta del Oferente, se realizó a puertas cerradas con la integración de todos los peritos designados para llevar a cabo este proceso.

Resultados de la evaluación técnica.

El proceso de Evaluación Técnica del oferente fue realizado por los peritos designados, tomando como base las respuestas al TDR o especificaciones técnicas, según corresponda, con lo que hizo el requerimiento de compras.

El análisis y evaluación (Cumple/No Cumple) tuvo como finalidad determinar que la especificación técnica del servicio ofrecido cumple con los requerimientos solicitados.
A continuación, se detalla el resultado de la evaluación técnica por oferente:

## Detalles Generales del Proceso de Evaluación del Sobre A

En cuanto a la valoración de los requisitos requeridos del oferente, se observa que:

De acuerdo a los requerimientos técnicos especificados en el Pliego de Condiciones y las aclaraciones ofrecidas al oferente, con posterioridad a la publicación de dicho documento, es preciso aclarar que es un requisito obligatorio cumplir con todas las condiciones establecidas en el referido pliego, para fines de habilitación de una propuesta.

En tal sentido, y, amparados en la documentación remitida por el oferente y las subsanaciones exigidas y presentadas, hemos determinado que:

1. El oferente **CRITICAL POWER, SRL.** dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **no cumple** en el ítem 1 de la oferta técnica ya que el oferente no presenta las cantidades de los sockets mínimos requeridos 12x nema 5-20R, según la ficha técnica del UPS ofertado, en disconformidad a las especificaciones técnicas requeridas del presente procedimiento.

2. El oferente **RC TECHNOLOGY, SRL.** dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **no cumple** en el ítem 1 de la oferta técnica ya que el oferente no presenta las cantidades de los sockets mínimos requeridos 12x nema 5-20R, según la ficha técnica del UPS ofertado, en disconformidad a las especificaciones técnicas requeridas del presente procedimiento.

3. El oferente **CECOMSA, SRL.** dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **no cumple** en el ítem 1 de la oferta técnica ya que el oferente no presenta las cantidades de los sockets mínimos requeridos 12x nema 5-20R, según la ficha técnica del UPS ofertado, en disconformidad a las especificaciones técnicas requeridas del presente procedimiento.

5. El oferente **CECOM, SAS.** dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **no cumple** en el ítem 1 de la oferta técnica ya que el oferente no presenta las cantidades de los sockets mínimos requeridos 12x nema 5-20R, según la ficha técnica del UPS ofertado, en disconformidad a las especificaciones técnicas requeridas del presente procedimiento.

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana al tercer día (**3**) del mes de **octubre** del año dos mil veintitrés (**2023**).

**Edward Antonio Vásquez Rivera**
Encargado de Adm. del Servicio TIC
Dirección Tecnología de la Información
Perito

**Alejandro E. Santos De los Santos**
Director
Dirección de Tecnología de la Información
Perito

**Gerardo Daniel Guzmán Rosario**
Encargado de Operaciones TIC
Dirección Tecnología de la Información
Perito

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dir. Tecnología de la Información

**EVALUACIÓN TÉCNICA**
**TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL**

**Expediente: TSE-CCC-CM-21-188-2023, Adquisición de UPS para ser instalado en la sucursal del TSE en Santiago**
**Procedimiento de selección utilizado: Compra Menor**
**Valor referencial de la solicitud de pedido: RD$671.842.25**
**Fecha de la solicitud: 28/08/2023**
**Fecha de la invitación: 19/09/2023**

**EMPRESAS INVITADAS:**
1. Critical Power, SRL
2. Cecomsa, SRL
3. GBM Dominicana, SA
4. Sinergit, SRL
5. Netsol, Soluciones de Redes, SRL
6. Unitrade, SRL
7.CECOM, SAS

**EMPRESAS PRESENTARON OFERTAS:**
1. Critical Power, SRL
2. RC TECHNOLOGY, SRL
3. Cecomsa, SRL
4. CECOM, SAS

| Ítem | Código | Descripción | Cant. | Unidad de medida | CRITICAL POWER, SRL | RC TECHNOLOGY, SRL | CECOMSA, SRL | CECOM, SAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cumplimiento | Cumplimiento | Cumplimiento | Cumplimiento | |
| **1** | 43211601 | **Adquisición e instalación de UPS**<br>Debe incluir: • 1x UPS de 10,000VA (10KVA); RM entrada 208/240V y salida 120/208V; incluye step down transformer; mínimo 2x Sockets Nema l6-20R, 2x Sockets Nema l6-30R, 12x nema 5-20R; conexión de red RJ45 para monitoreo; garantía mínima de 3 años para la reparación o sustitución de piezas (batería no incluida) y mínimo 2 años para la batería.<br>**Nota:** El adjudicado debe prever cualquier material adicional necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de dichos equipos **Monofásicos**. El UPS será instalado en la Oficina de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago. | 1 | Unidad | No Cumple | No Cumple | No Cumple | No Cumple | Los siguientes oferentes:<br>- CRITICAL POWER, SRL<br>- RC TECHNOLOGY, SRL<br>- CECOMSA, SRL<br>- CECOM, SAS<br>no presentan las cantidades de los sockets mínimos requeridos 12x nema 5-20R, según la ficha técnica de los UPS ofertados |
| Carta de compromiso de tiempo de entrega máximo cinco (5) días calendario | | | | | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | |
| Carta de garantía mínima de 3 años para la reparación o sustitución de piezas (batería no incluida) y mínimo 2 años para la batería | | | | | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | |

Realizado por: Eduard A. Vásquez Jose Alejandro Sanz

Fecha: 03/10/2023

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dir. Tecnología de la Información