



TRIBUNAL SUPERIORELECTORAL

REGISTRO DE ACLARACIONES

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

TSE-CCC-CP-06-038-2022

08 de junio de 2022

No. pregunta	Fecha solicitud	Consulta	Respuesta
1	7/6/022	El presente mensaje es para realizar una observación o pregunta para fines aclaratorios con relación al proceso TSE-CCC-CP-06-038-2022, y es la siguiente: En la Propuesta Técnica se pide que incluya un diseño preliminar del cableado, sin embargo, esta solicitud se torna muy subjetiva y ambigua, ya que no existe una definición de lo que debe contener dicho diseño preliminar. Quisiéramos aclarar antes que nada, que un diseño de cableado estructurado conlleva un tiempo razonable, de al menos 72 horas de trabajo, ya que debería contener informaciones relevantes concernientes a la instalación que se propone e informaciones detalladas de cada componente propuesto. Por tanto, nos gustaría conocer cuáles son los criterios de aceptación de dicho Diseño Preliminar, ya que como menciono anteriormente, de esta manera se hace muy subjetivo y ambiguo. Favor proveer lo Criterios de Aceptación por los que medirán si el Diseño Preliminar es aceptado o no como bueno y valido dentro del proceso.	Los planos han sido remitidos vía correo electrónico y publicados en el portal de transparencia del TSE. Como bien se les informó en la visita técnica estos planos no se encuentran actualizados debido a que nos encontramos en proceso de remodelación. Cabe destacar que este plano es solo una propuesta inicial ya que el plano final será elaborado en detalle por el proveedor adjudicado. El tiempo ha sido extendido hasta el miércoles 15 de junio de 2022 a las 12:00 PM según circular de fecha 7 de junio de 2022. Recuerden que los sobres deben ser remitido en físico. El plano preliminar o bosquejo debe ser elaborado de acuerdo a la visita técnica realizada y sus criterios de implementación.
2	2/6/2022	1. la muestra que solicitan, corresponde a un patch cord y/o a un pedazo del cable solicitado? 2. En el literal S, piden diseñar un plano preliminar en base a la	1. Si, la muestra corresponde a un patch cord y en trozo de cable a utilizar. Igualmente deberán remitir el adjunto de las imágenes de la caja. 2. A. Es responsabilidad del oferente. B. Es responsabilidad del proveedor

		visita, el cual será validado con los planos finales a. De quien es la responsabilidad del plano preliminar? b. De quien es la responsabilidad del plano final? c. Pueden proporcionar el plano dimensionado del área que se va a intervenir? d. Es necesario presentar el diseño que piden con la propuesta técnica o es solamente para el que resulte adjudicatario?	adjudicado. C. Los planos han sido remitidos vía correo electrónico y publicados en el portal de transparencia del TSE. D. Si es necesario remitir un diseño preliminar de su propuesta en base a la visita técnica y sus criterios de implementación
3	6/6/2022	De acuerdo a la visita técnica realizada en el día de hoy quedaron pendiente el enviar los planos.	Los planos han sido remitidos vía correo electrónico y publicados en el portal de transparencia del TSE. Como bien se les informó en la visita técnica estos planos no se encuentran actualizados debido a que nos encontramos en proceso de remodelación. Cabe destacar que este plano es solo una propuesta inicial ya que el plano final será elaborado en detalle por el proveedor adjudicado.
4	6/6/2022	Por favor enviar planos de los locales donde se instalara el cableado estructurado.	Los planos han sido remitidos vía correo electrónico y publicados en el portal de transparencia del TSE. Como bien se les informó en la visita técnica estos planos no se encuentran actualizados debido a que nos encontramos en proceso de remodelación. Cabe destacar que este plano es solo una propuesta inicial ya que el plano final será elaborado en detalle por el proveedor adjudicado.
5	6/6/2022	Según lo visto en el levantamiento realizado esta mañana el tiempo establecido para presentar las ofertas no es suficiente, se necesita más tiempo.	El tiempo ha sido extendido hasta el miércoles 15 de junio de 2022 a las 12:00 PM según circular de fecha 7 de junio de 2022. Recuerden que los sobres deben ser remitido en físico.

6	6/6/2022	por este medio le solicitamos que nos suministren los planos para el proceso de Servicio de instalación de redes y cableado de Ref: TSE-CCC-CP-06-038-2022.	Los planos han sido remitidos vía correo electrónico y publicados en el portal de transparencia del TSE. Como bien se les informó en la visita técnica estos planos no se encuentran actualizados debido a que nos encontramos en proceso de remodelación. Cabe destacar que este plano es solo una propuesta inicial ya que el plano final será elaborado en detalle por el proveedor adjudicado.
7	9/6/2022	Por medio de la presente quisiera realizar la siguiente consulta: En la pagina 15, del Pliego especifica en el punto 3.3.1, en el acápite Q, pide incluir Equipo Fluke nivel 3, con calibración vigente menor a 12 meses. Esta solicitud se refiere a hacer referencia del equipo con que contamos, o se refiere a enviar alguna evidencia específica de este equipo? Necesitamos que sean mas específicos en cual es el requerimiento puntual con el certificador Nivel 3.	Esta solicitud hace referencia al dispositivo utilizado para la certificación del cableado a realizar.
8	9/6/2022	¿Según levantamiento los planos se realizara luego de instalado el cableado por parte del adjudicado? En el anexo estas preguntas para que me remitan las respuestas por favor: Tenemos algunas preguntas para que por favor nos ayudes a contestar. 1.¿Tienen el plano del segundo nivel de la aérea de rectificación de Actas?	El plano preliminar o bosquejo debe ser elaborado de acuerdo a la visita técnica realizada y sus criterios de implementación. Según lo establecido en el proceso, el oferente que resulte ganador del proceso deberá entregar los planos con el diseño del cableado 1. No tenemos planos disponibles del área referenciada. 2. Utilizar preferiblemente tuberías para la distribución del cableado del 5to nivel. 3. Sí, la fibra óptica a utilizar es multimodo de 6

		2.Rectificar, el uso de escalerillas para distribución del 5to nivel. 3.Rectificar, que la fibra a utilizar es multimodo de 6 hilos.	hilos.
9	9/6/2022	De acuerdo al proceso TSE-CCC-CP-06-038-2022 "Servicio de instalación de redes y el cableado" les remitimos las siguientes consultas: 1.Las tuberías que se utilizaran para la canalización son EMT ? 2.El horario de los trabajos de lunes a viernes será de 5:00 PM hasta que hora ? 3.El horario de los trabajos los fines de semana será a partir de las 9:00 AM y hasta que hora ? 4.Para poder reutilizar la canalización entre las divisiones es necesario retirar los cables viejos y colocar los cables nuevos pero se deben dejar los viejos habilitados hasta que se complete el trabajo para luego remover todo el cableado viejo, esto es así que se está solicitando? 5.Tomando en consideración el horario de los trabajos, cuál es el tiempo requerido para la terminación del proyecto ? 6.Cuando se debe enviar la prueba física de los cables Cat 6 ?	1. Sí, las tuberías a utilizar para la canalización son EMT. 2. El horario de trabajo debe ser fuera de nuestra jornada laboral para evitar interrumpir la operatividad de las oficinas del Tribunal. 3. El horario de trabajo de los fines de semana podría ser a partir de las 8:00 AM hasta las 8 PM. 4. Sí, los trabajos de cableado se realizarán paralelamente al cableado existente para evitar indisponibilidad del servicio actual a nuestros empleados. 5. El tiempo requerido depende de la distribución de trabajo del suplidor. Teniendo en cuenta que la implementación no debe exceder el periodo de 3 meses a 1 año. Todo dependerá de las modificaciones que se realizarán en las áreas. 6. Esto depende de la fecha de recepción de ofertas de compras.
10	9/6/2022	Según levantamiento los planos se realizara luego de instalado el cableado por parte del adjudicado?	El plano preliminar o bosquejo debe ser elaborado de acuerdo a la visita técnica realizada y sus criterios de implementación. Según lo establecido en el proceso, el oferente que resulte ganador del proceso deberá entregar los planos con el diseño del cableado.

		Preguntas: 1. El piso técnico del data center debemos incluirlo? 2. Los Módulos y Patch cord deben ser de distintos colores. Cuáles serían los colores? 3. Las Muestras a suministrar del cableado debe ser del cableado y accesorios de terminación? 4. El horario de trabajo será normal, fuera de horario laboral o fines de semana?	1. No, la propuesta incluye únicamente lo especificado en el proceso. 2. Patch Cord, Azul. Face Plate (Módulos) Blanco. 3. Sí, las muestras corresponden a los entregables a utilizar. 4. El horario de trabajo debe ser fuera de nuestra jornada laboral para evitar interrumpir la operatividad de las oficinas del Tribunal. Esto incluye días de semana y fines de semana
--	--	---	--