



TRIBUNAL SUPERIORELECTORAL
REGISTRO DE ACLARACIONES

No. EXPEDIENTE

TSE-CCC-UR-03-107-108-2017

11 de Diciembre de 2017

No. pregunta	Fecha solicitud	Consulta	Fecha respuesta	Respuesta
		Se contempló independizar la continuidad del servicio?		No se contempló de origen, agregar panel board de 480/277 con un breaker de 225amp y uno de 400 amp
		El panel by pass, puede ser manual?		Si, puede ser manual.
		La platea donde va hacer instalado el transformador, va hacer construida por el proveedor?		Si, ya que deben contemplar las acometidas.
		Donde se ubicara el transformador seco?		En la azotea del 5to piso, (6to piso)n , frente a los transformadores existentes
		Aclarando: Sometimiento de planos a EDESUR.		La empresa adjudicataria es la que va a elaborar los planos y en colaboración con el TSE colaborara con la gestión de sometimiento.