



Doc. No.
147/7/2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Fecha:
25/7/2024

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras y Contrataciones

Yo, Alexi Martínez Olivo, en mi calidad de Director Financiero de este Tribunal Superior Electoral,

CERTIFICO:

Que este Tribunal Superior Electoral, cuenta con la debida apropiación de fondos en el presupuesto del año 2024, para la contratación que se especifica en el expediente No. **TSE-147-2024**, detallado a continuación:

Unidad Requirente	Código	Descripción	Precio Total Estimado RDS
División de Mantenimiento	72101511	a) Contrato de servicio de mantenimiento por un (1) año para dos (2) UPS APC Symmetra LX. Debe incluir: *Mantenimiento preventivo cada 3 meses. *Limpieza general. *Verificación del área de instalación. *Evaluación de los componentes electrónicos/eléctricos. *Verificación de los parámetros eléctricos de entrada y salida *Ajuste y calibración, en caso de ser necesario. *Chequeo de baterías. *Reporte o diagnóstico de cada intervención. *Repuestos y/o partes originales del fabricante, en caso de ser necesario. *Servicio de remplazo de baterías, en caso de ser necesario. *Servicios por llamadas de emergencias 7x24. *Tiempo de respuesta por llamadas de emergencia máximo de 0-120 minutos. *Tiempo de resolución de falla máximo de 0 a 15 días según la severidad y nivel de complejidad de la misma.	326,773.47
	72101511	b) Contrato de servicio de mantenimiento por un (1) año para dos (2) UPS Eaton 93E. Debe incluir: *Mantenimiento preventivo cada 3 meses. *Limpieza general.	498,654.15



Doc. No.
147/7/2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Fecha:
25/7/2024

		<ul style="list-style-type: none">*Verificación del área de instalación.*Evaluación de los componentes electrónicos/eléctricos.*Verificación de los parámetros eléctricos de entrada y salida.*Ajuste y calibración, en caso de ser necesario.*Chequeo de baterías.*Reporte o diagnóstico de cada intervención.*Repuestos y/o partes originales del fabricante, en caso de ser necesario.*Servicio de remplazo de baterías, en caso de ser necesario.*Servicios por llamadas de emergencias 7x24.*Tiempo de respuesta por llamadas de emergencia máximo de 0-120 minutos.*Tiempo de resolución de falla máximo de 0 a 15 días según la severidad y nivel de complejidad de la misma.	
72101511	c) Debe incluir el cambio de Baterías e instalación: <ul style="list-style-type: none">*BATERIA CSB 12V 9AH40 Baterías para cada UPS APC Symmetra LX 16kVA • Número de Parte: SYAF16KRMT. • Seriales: - QD1448160105.- QD1448160106 Ubicación: UPS 3 / 4*108 baterías para: UPS EATON 93E 30KVA• Serial: BL381LXX04. Ubicación: UPS 1UPS EATON 93E 60KVA• Serial:BM033LXX01 Ubicación: UPS 2	372,469.36	
72101511	d) Contrato de servicio de mantenimiento por un (1) año para un (1) UPS APC SRT10KRMXLT Serie: AS2227171214. Debe incluir: <ul style="list-style-type: none">*Mantenimiento preventivo cada 3 meses.*Limpieza general.*Verificación del área de instalación.	152,293.24	



Doc. No.
147/7/2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Fecha:
25/7/2024

		<ul style="list-style-type: none">*Evaluación de los componentes electrónicos/eléctricos.*Verificación de los parámetros eléctricos de entrada y salida*Ajuste y calibración, en caso de ser necesario.*Chequeo de baterías.*Reporte o diagnóstico de cada intervención.*Repuestos y/o partes originales del fabricante, en caso de ser necesario.*Servicio de remplazo de baterías, en caso de ser necesario.*Servicios por llamadas de emergencias 7x24.*Tiempo de respuesta por llamadas de emergencia máximo de 0-120 minutos.*Tiempo de resolución de falla máximo de 0 a 15 días según la severidad y nivel de complejidad de la misma. <p>NOTA: Este equipo se encuentra en nuestra oficina de ayuda al ciudadano de Santiago</p>	
--	--	---	--

Total: RDS 1,350,190.22

Total, general: Un millón trescientos cincuenta mil ciento noventa pesos con 22/100.

Procedimiento: El procedimiento a utilizar es **Compra Menor**, para que conste, firmo la presente certificación.




Alexi Martínez Olivo
Director Financiero

AMO/yp